



NOTA: Las partidas especificadas a continuación guardan relación con el mejoramiento de la eficiencia energética para las instalaciones eléctricas, enchufes e iluminación, las cuales, no representan un aumento de capacidad para el establecimiento educacional.

Estas obras de igual manera deberán ser rectificadas y aprobadas por un instalador eléctrico certificado por la SEC previo a su ejecución.

- BANDEJA PORTACONDUCTORES CON SEPARADOR PARA CCDD
- CANALIZACIÓN EMT  
LAS CANALIZACIONES EMBUTIDAS EN REVESTIMIENTO PODRÁN SER EJECUTADAS EN CONDUIT PVC
- PANEL LED RECTANGULAR

Nota: Los planos eléctricos son informativos y será responsabilidad de la empresa ejecutar los trabajos en base a la normativa vigente, con personal calificado y autorizado por la SEC.

**PA SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DEMOLICIÓN**  
1 : 50

**1 CIELO 2 - PA - DEMOLICIÓN**  
1 : 75

3 PABELLÓN A - 2DO PISO		
3.1 Retiros y demoliciones		
3.1.1 Retiros		
3.1.1.5 Retiro de luminarias	uni	76
3.1.1.6 Retiro de bandeja eléctrica	ml	187.85
3.1.1.7 Retiro de interruptores	uni	9
3.1.1.8 Retiro de enchufes	uni	27

**SIMBOLOGIA**

NOTA:  
TEXTO:

PLANO DE UBICACION:



**CONSERVACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ALBERTO BLEST GANA VIÑA DEL MAR**

DIRECCION :	ALBERTO BLEST GANA 398
COMUNA :	VIÑA DEL MAR
REGION :	VALPARAISO
PROPIETARIO :	FUNDACIÓN COMEDUC
RUT PROPIETARIO :	71.499.900-1
REPRESENTANTE LEGAL :	JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SOLAR
RUT REPRESENTANTE LEGAL :	6.687.342-0
RCL SII :	1221-25
FECHA :	AGOSTO 2021
FIRMA PROPIETARIO	FIRMA ARQUITECTO
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SOLAR	DANIEL ISLA CH. 13.281.697-2
	ARQUITECTOS COLABORADORES CLAUDIO PIZARRO P.

LAMINA: **Planta Cielo 2 PA - Demolición**

CONTENIDO:  
**DEMOLICIÓN  
RETIRO ARTEFACTOS ELÉCTRICOS  
PLANTA CIELO PISO 2  
PABELLÓN A**

FORMATO: ESCALA:  
INDICADAS

VERSION: R01 N° LAMINA:

ARCHIVO: **ARQ-111**