



NOTA: Las partidas especificadas a continuación guardan relación con el mejoramiento de la eficiencia energética para las instalaciones eléctricas, enchufes e iluminación, las cuales, no representan un aumento de capacidad para el establecimiento educacional.

Estas obras de igual manera deberán ser rectificadas y aprobadas por un instalador eléctrico certificado por la SEC previo a su ejecución.

- BANDEJA PORTACONDUCTORES CON SEPARADOR PARA CCDD
- CANALIZACIÓN EMT
LAS CANALIZACIONES EMBUTIDAS EN REVESTIMIENTO PODRÁN SER EJECUTADAS EN CONDUIT PVC
- PANEL LED RECTANGULAR 40W
- EQUIPOS LED 2 X 18 HERMÉTICOS
- FOCO CIRCULAR SOBREPUESTO 18 W.
- PROYECTOR DE AREA LED 150 W.
- ENCHUFE TRIPLE.
h: mín 0.4 m/ máx 1.10 m
- INTERRUPTOR SIMPLE
h: 1.10 m
- INTERRUPTOR DOBLE
h: 1.10 m
- CAJA TERMINAL HDMI:
0.40 m / h: cielo

Nota: Los planos eléctricos son informativos y será responsabilidad de la empresa ejecutar los trabajos en base a la normativa vigente, con personal calificado y autorizado por la SEC.

PA_SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA PROYECTADO

1 : 50

1 CIELO 2 - PA - PROPUESTA ILUMINACIÓN

1 : 75

3 PABELLÓN A - 2DO PISO		
3.5 Instalaciones eléctricas		
3.5.1 Alimentador		
3.5.1.1 Alimentadores	ml	400
3.5.1.2 Canalización EMT	ml	60
3.5.2 Instalaciones eléctricas		
3.5.2.1 Centros de alumbrado	un	102
3.5.3 Luminarias		
3.5.3.1 Foco circular sobrepuesto 18 w	un	18
3.5.3.2 Foco Panel led rectangular 40 w	un	84
3.5.3.3 kit de emergencia	un	15

SIMBOLOGIA

NOTA:
TEXTO:

PLANO DE UBICACION:



CONSERVACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ALBERTO BLEST GANA VIÑA DEL MAR

DIRECCION:	ALBERTO BLEST GANA 398
COMUNA:	VIÑA DEL MAR
REGION:	VALPARAISO
PROPIETARIO:	FUNDACIÓN COMEDUC
RUT PROPIETARIO:	71.499.900-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SOLAR
RUT REPRESENTANTE LEGAL:	6.687.342-0
RCL SII:	1221-25
FECHA:	AGOSTO 2021
FIRMA PROPIETARIO:	FIRMA ARQUITECTO:
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SOLAR	DANIEL ISLA CH. 13.281.697-2
	ARQUITECTOS COLABORADORES CLAUDIO PIZARRO P.

LAMINA: **Planta Cielo 2 PA - Iluminación**

CONTENIDO:

FORMATO: ESCALA: INDICADAS

VERSION: R01 N° LAMINA:

ARCHIVO: **ARQ-113**